



**AIB-VINÇOTTE Belgium** - Association sans but lucratif

ORGANISME DE CONTROLE AGREE - Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail

Siège social : Diamant Building - Boulevard A. Reyers 80 - B-1030 Bruxelles

Numéro d'entreprise: BE 0402.726.875 - Internet : [www.vincotte.com](http://www.vincotte.com)

Safety, quality and environmental services


ORIGINAL

Contrat géré par: **SIEGE DU BRABANT**

Business Class Kantorenpark - Jan Olieslagerslaan 35 / B-1800 Vilvoorde

Tél. : +32(0)2 674.57.11 - Fax : +32(0)2 674.59.59 - E-Mail: [brussels@vincotte.be](mailto:brussels@vincotte.be)

Personne à contacter : FRANS SLAETS, Pression



• Nos coordonnées

Rapport N° : VIL/P005031576/00/FR/000

Réf. contrat : /000000

• Vos coordonnées

Réf : OF 2166 dd 25/02/2008/25.02.2008

• Données d'intervention

Lieu : Rossillon; Sint-Hubertusdreef, 7 - 3090 Overijse

Date : 28.02.2008

Effectuée par : SATIN JEAN MARC / 1801

PRAXAIR N.V.

Metropoolstraat, 17

2900 Schoten

Belgique

## RAPPORT DE CONTROLE PERIODIQUE D'UNE INSTALLATION DE GAZ

### CARACTERISTIQUES

Type de gaz : Oxygène

Pression de service : 4 bars

Installation : Centre medical Neuve

### BASES DE NOTRE EXAMEN

- R.G.P.T. art. 52.11.

- Code de bonne pratique

DETAIL DU CONTROLE : voir page suivante

### CONCLUSION

Le contrôle d'étanchéité sur toute l'installation a donné satisfaction.

L'installation est conforme aux documents de base de notre examen.

L'installation peut être tenue sous pression.

Date de l'impression : 10/04/2008

Nombre de pages : 2

Annexe(s) :

Distribution : or. 1

cc.

ir. J. Muls,  
Directeur Général - Directeur Generaal

1  
0  
4  
0  
8  
2  
5  
3  
0  
5